



Information Technique

FR

ELENSIO 200 - 250 - 200 H - 250 H

Chauffe-eau thermodynamique

Amélioration écoulement des condensats

JS

N° IT2734-fr

05/02/2026




1. Objet

Les appareils produits à partir du n° de série : **2604F3600231** (semaine 04-2026) :

- Comportent un orifice d'écoulement des condensats modifié (passe de Ø 8 à Ø 16 mm),
- Sont livrés avec une douille PVC à monter sur l'orifice d'écoulement Ø 16 mm.

Cette modification fait suite à des cas de mauvais écoulement des condensats.

Avantage : l'écoulement est amélioré.

Ancienne version	Nouvelle version À partir du n° série 2604F3600231
<p>Orifice de raccordement Ø 8</p> <p>Attention: la douille ne peut pas être montée sur l'ancienne version du chauffe-eau.</p>  <p>Version avant numéro de série : 2604F3600231 (semaine 04-2026), non compatible avec la nouvelle douille.</p>	<p>Orifice de raccordement : Ø 16</p> <p>1) Insérez la partie cannelée de la douille PVC livrée dans l'orifice d'écoulement des condensats :</p>  <p>2) Mettre en place le flexible d'évacuation des condensats :</p> <p>3) Former un siphon avec le flexible ou raccorder le flexible d'évacuation au siphon existant.</p>  <p>MW-800/047-6</p>

2. Pièces de rechange

La douille est disponible en pièces de rechange sous la référence **7894966**.



Attention:
la douille ne peut pas être montée sur l'ancienne version du chauffe-eau.